

MOŽNOSTI OMEZENÍ ODVÁDĚNÍ SRÁŽKOVÉ VODY DO KANALIZACE

Napojení srážkových vod do kanalizačních stok ve správě společnosti VAK RK není žádoucí, a proto je uplatňována zásada likvidace srážkových vod na pozemku stavebníka, a to akumulací s následným využitím, vsakováním nebo výparem, případně kombinací těchto opatření. Řízené vypouštění srážkových vod do jednotné kanalizace je až poslední možností.

Podle § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) je při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda") akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

Podle § 140 odst. 3 písm. c) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon se stavební pozemek vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami jejich

1. akumulací a následným využitím, vsakováním nebo výparem, pokud to hydrogeologické poměry, velikost pozemku a jeho výhledové využití umožňují a pokud nejsou vsakováním ohroženy okolní stavby nebo pozemky,
2. odváděním do vod povrchových prostřednictvím dešťové kanalizace, pokud jejich vsakování ani akumulace s následným využitím není možná, nebo
3. regulovaným odváděním do jednotné kanalizace, není-li možné odvádění do vod povrchových.

Pokud jsou srážkové vody odváděny do jednotné kanalizace, stávají se vodami odpadními a vztahuje se na ně povinnost hradit úplatu za odvádění odpadních vod (stočné).

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady, veřejná a neveřejná pohřebiště a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Při stanovení množství srážkových vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu se při tom postupuje podle § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Možnosti omezení odvádění srážkové vody do kanalizace:

1. Akumulace dešťové vody pomocí retenční nádrže sloužící k dočasnému zadržení dešťové vody, která je následně je využita k závlivce vegetace.
2. Vsakovací systémy dešťové vody umožňující vsakování vody do půdy, čímž se snižuje zátěž kanalizace a podporuje se přirozený vodní cyklus. Existují různé typy vsakovacích systémů, jako jsou vsakovací jámy, vsakovací bloky nebo pískové filtry.
3. Zelené střechy staveb zadržující část dešťové vody, která se následně odpaří nebo je postupně odvedena do kanalizace. Zelené střechy přispívají k regulaci teploty budov a zlepšují kvalitu ovzduší.
4. Změna nepropustných povrchů (beton, asfalt) použitím propustných materiálů na pozemcích, jako jsou zatravnovací tvárnice nebo šterk, které umožňují vsakování vody do půdy, výsadba ovocných stromů, které dokážou zadržet vodu v půdě lépe než jiné zelené plochy
5. Terénní úpravy, např. výstavba propustných ploch či svodů do zasakovacích příkopů, rybníků, nádrží či mokřadů.
6. Využití dešťové vody pro splachování WC